




170020213454



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1557

编号: 3 / 3

国家铁路产品质量监督检验中心

检 测 报 告

(2018) GTJ (TH) 字第 R0647 号

产品名称: 铁路信号设备浪涌保护器 (MZNR-S60)

制造单位: 广州圣科萨防雷科技有限公司

检测类别: 认证检测

报告签发日期: 2018 年 11 月 27 日

国家铁路产品质量监督检验中心

检测报告首页

产品名称	铁路信号设备浪涌保护器	型号规格	MZNR-S60
		商标/标识	见样品照片
委托单位	/		
制造单位	广州圣科萨防雷科技有限公司		
检测类别	认证检测	样品来源	抽样(基数:30 只)
抽样日期	2018 年 11 月 15 日	样品数量	3 只
生产日期/批	2018 年 10 月	样品编号	N000004, N000028, N000050
样品到达日期	2018 年 11 月 19 日	样品状态说明	未发现明显外观缺陷
抽样方案/判定依据	1. CRCC-11W-002:2012 CRCC 产品认证实施规则 特定要求—铁路通信信号设备用防雷装置 (V1.2) 2. 检验任务委托书 (编号 R20170252) 第一次扩项		
检测依据	TB/T 2311-2017 铁路通信、信号、电力电子系统防雷设备		
检测项目	检验依据中规定应检 15 项 (A 类 15 项点、B 类 0 项点), 实检 6 项 (A 类 6 项点、B 类 0 项点) 具体为: 标识与标识, 外壳防护等级, 标称放电电流 I_n , 复合型 SPD 的冲击放电电压 U_{imp} , 标称放电电流 I_n 时的限制电压 U_n , 复合型 SPD 的标称导通电压 U_n 。		
检测主要仪器设备	指针式推拉力计 NK-50 型, 关节试验指 TFP-01, 冲击电压波发生器 CJ1516-II, 防雷元件测试仪 CJ1009B, 冲击发生器 GTIC-120D, 数字存储示波器 TDS 3032C C012567。		
检测地点	通信信号检验站	检测日期	2018 年 11 月 26 日至 11 月 27 日
检测结论	对所抽样品依据 TB/T 2311-2017、CRCC-11W-002:2012 检测、判定, 所检 A 类检测项目均合格, 综合判定本次认证检测合格。		
备注			

编制:

李博

审核:

李博

批准:

李博

检验检测专用章

国家铁路产品质量监督检验中心

序号	检测项目			不合格类别	技术要求	单位	检测结果			单项判定
							N000004	N000028	N000050	
1	标识与标志			A	符合 TB/T2311-2017 第 6.1.1 的要求。		符合要求	符合要求	/	合格
2	外壳防护等级			A	应符合 GB4208-2008 中的 IP20 要求。		符合要求	符合要求	/	合格
3	复合型 SPD 的冲击放电电压 U_{imp}			A	冲击波形 1kV/ μs , 正、负极性各冲击 5 次, 每次间隔大于 5min $U_{imp} \leq 700$	V	610	676	/	合格
4	标称放电电流 I_n 时的限制电压 U_{In}			A	施加 8/20 μs 冲击电流波, 电流幅值为 20kA, 正、负极性各冲击 1 次, $U_{In} \leq 700$	V	585	585	/	合格
5	常温性能	标称放电电流 I_n	电流冲击	A	冲击电流波形为 8/20 μs , 电流幅值为 20kA, 每一线路与接地端子间同一极性进行 5 次冲击, 每次间隔大于 5min, 目测无异常。		符合要求	符合要求	/	合格
			冲击后的 U_{imp}		$U_{imp} \leq 700$	V	468	652	/	
6	复合型 SPD 的标称导通电压 U_n	压敏电阻	正方向	A	$U_v \pm 10\%$ $U_v = 120$	V	/	122	123	合格
			反方向				/	123	123	
		放电管直流放电电压	正方向		$U_g \pm 20\%$ $U_g = 155$		/	163	157	
			反方向				/	161	150	
说明		1. “/” 表示未测; 2. $U_N = 48V$; 3. U_v 为制造商标明的压敏电阻电压; U_g 为制造商标明的放电管直流放电电压。								

国家铁路产品质量监督检验中心
铁路信号浪涌保护器 (MZNR-S60) 产品质量检测报告

综合判定

项目 样本	判定准则	A 类 不合格数	B 类 不合格数	单项 判定	综合 判定
N000004	A: (5; 0, 1)	0	/	合格	合格
N000028	A: (6; 0, 1)	0	/	合格	
N000050	A: (1; 0, 1)	0	/	合格	

(本页以下空白)

国家铁路产品质量监督检验中心
铁路信号浪涌保护器 (MZNR-S60) 产品质量检测报告



图 1 样品照片

(以下空白)

注 意 事 项

1. 检测报告无我中心“检测专用章”或无编制、审核、批准人员签字无效。
2. 检测报告涂改无效。
3. 未经本中心书面批准，不得部分复制本报告（完整复制除外）。
4. 委托检测时，委托方对样品及其提供的其它信息真实性负责，检测报告加盖“仅对来样检测结果负责”字样章。
5. 检测报告需加盖骑缝章。
6. 对检测报告若有异议，委托方须在收到报告之日起十五日内向我中心提出，逾期不予受理。
7. 对于委托检测的样品，委托方在收到报告之日起十五日内不取回的，按弃样处理。

制造单位：广州圣科萨防雷科技有限公司

单位地址/邮政编码：广东省广州市南沙区榄核镇万安社区榄北路 110 号 A23011-1
/511480

联系人/电话及传真：孙赞/020-34/18610033093/020-34969184

检测单位：国家铁路产品质量监督检验中心/中铁检验认证中心

单位地址 1/邮编：北京市海淀区大柳树路 2 号/100081

单位地址 2/邮编：北京市朝阳区酒仙桥北路 1 号/100015

联系电话：路电 021-74136 市电 010-51874136

传真电话：路电 021-93541 市电 010-51893541

E-mail 地址：crccyw@rails.cn